

оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием _____;

(указать способ связи: **кнопка экстренного вызова**, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением **оборудована** и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **организована**.

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2014 году проверка состояния пожарной безопасности **проводилась**

акт №609 от 04.12.2014 (внеплановая, выездная) ОНД Ленинского района г. Владивостока

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности **выполняются**

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**.

В организации установлена **автоматическая пожарная сигнализация** (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевое оповещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи

команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится **в исправном** состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **оборудованы**;

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает **обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны **разработаны**. Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены**;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась**. Вывод на основании **технического отчета** от "20 июля" 2015г.

электроизмерительной лаборатории ООО «Кор» соответствует нормам (наименование организации, проводившей проверку)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**.

В ходе проверки **не выявлены** нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены в полном объеме**.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется **теплоцентраль** состояние **удовлетворительное**

(указать характер отопительной системы)

Опрессовка отопительной системы **проведена** 08 июня 2015г, акт №248-в, договор №5064

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____% от годовой потребности.